

教室測光前後測成果照片

大有國民小學 111學年度 上學期教室採光測量 測量日期 111年 7月 天氣：晴

教室編號	班級	桌面									平均	黑板						平均
		前右	前中	前左	中右	中中	中左	後右	後中	後左		右上	右下	中間	左上	左下		
211	101	420	438	512	448	491	474	496	508	505	464	445	385	511	490	380	442	
213	102	435	360	440	611	417	534	420	510	530	484	620	400	500	456	360	467	
215	103	449	360	429	460	502	764	503	521	506	499	480	400	520	525	471	479	
217	104	620	560	590	640	669	680	631	650	660	633	590	470	660	660	485	573	
224	202	650	758	660	612	650	758	660	710	678	682	958	480	780	1040	580	768	
222	105	586	742	750	606	664	563	617	714	608	650	1104	408	699	1128	537	775	
232	201	431	451	471	469	481	490	530	495	451	474	454	350	520	600	439	473	
234	203	460	421	460	446	489	490	500	449	481	466	415	390	530	571	460	473	
236	205	469	484	471	489	484	440	499	486	481	478	644	450	510	518	446	514	
238	204	434	441	486	462	505	532	448	446	454	468	410	361	524	515	386	439	
338	206	454	407	523	459	489	683	493	474	683	518	525	420	619	652	490	541	
336	301	418	332	393	512	453	449	480	443	464	438	512	380	575	380	396	449	
334	302	410	350	448	396	445	474	448	440	468	431	668	526	549	548	521	562	
332	303	426	346	426	450	498	513	480	478	440	451	446	458	580	673	578	547	
321	305	457	433	460	465	518	645	496	502	531	501	610	504	643	765	503	605	
323	401	568	420	430	678	506	461	579	472	495	512	774	480	600	595	380	566	
325	402	416	367	400	464	520	693	526	502	504	488	568	470	585	707	476	561	
327	403	589	595	541	471	607	740	519	485	510	562	425	410	472	431	451	438	
317	404	651	486	746	701	702	768	695	715	704	685	750	612	728	750	608	690	
315	405	710	660	760	720	760	776	740	752	750	736	750	632	828	750	708	734	
313	406	736	597	590	958	750	618	735	737	702	714	831	750	752	700	552	717	
311	501	745	666	765	850	885	973	882	913	900	842	454	561	591	586	615	561	
413	503	661	610	669	642	720	586	525	592	588	621	752	807	750	752	770	766	
411	502	668	756	556	561	720	682	630	582	519	630	752	773	812	768	878	797	
415	504	677	601	520	552	720	512	521	502	582	576	752	804	830	753	754	779	
417	505	724	639	559	711	670	720	552	551	519	627	892	823	786	753	772	805	
452	506	750	782	1273	742	874	829	974	703	668	844	820	934	882	1042	1006	937	
432	602	703	682	543	561	685	598	630	593	638	626	551	571	735	634	642	627	
434	603	686	635	658	548	835	705	506	570	523	630	450	580	820	801	620	654	
436	604	797	784	602	696	712	640	590	654	508	584	612	630	787	784	590	681	
438	605	684	694	482	613	638	554	563	510	518	584	836	752	793	626	434	688	
421	601	766	672	548	738	812	720	674	805	608	705	750	782	815	610	600	711	
355	304	581	571	824	556	538	774	452	551	445	588	470	390	440	451	418	434	
454	507	1016	761	1188	1002	1012	1282	782	882	1625	1061	1152	1168	1273	1294	1238	1225	

註：桌面平均照度值不可少於500LUX；黑板平均照度值不可少於750LUX。

測量結果：會同衛生組長進行全校班級燈光檢測。

擬：1.依據教育部「學校衛生工作指引」和「學校照明節能改善參考手冊」第58-59頁明定教室照明設備的定期檢查則應由受過相關訓練，具有電氣設備知識的行政人員進行，教室照明燈具的管理維護包括-照度是否符合CNS之照明標準，於日常照明維護管理上每學期開學前應進行全校照明檢，發現燈管黑化、閃爍加重、燈具損壞等，應立即予更新。

2.檢測不符規定的教室煩請總務處改善。

護理組 **鍾孟凌**

事務組長 **凌田明**

暑假已着手進行全校教室的照明度改善。

衛生組 **官惠萍**

總務主任 **吳明龍**

陳永發

學務主任 **蔡佩宜**



教室 編號	班 級	桌面										黑板					
		前 右	前 中	前 左	中 右	中 中	中 左	後 右	後 中	後 左	平均	右 上	右 下	中 間	左 上	左 下	平 均
211	101	574	520	567	697	94	700	728	715	736	592	407	466	574	504	445	479
213	102	595	638	663	697	682	665	710	684	653	665	761	701	690	618	610	676
215	103	680	518	590	696	750	730	616	702	640	658	626	483	637	751	560	611
217	104	456	530	574	578	582	552	519	628	602	558	400	565	562	415	490	486
224	202	616	623	504	582	577	546	532	638	502	569	1098	426	582	1312	424	768
222	105	418	608	414	456	581	402	520	509	538	494	1288	370	626	1392	448	825
232	201	576	609	601	642	535	648	584	553	486	582	531	580	589	523	586	562
234	203	564	508	548	618	700	620	653	686	638	615	593	486	594	532	540	549
236	205	610	601	529	708	641	666	690	687	708	649	630	639	626	430	463	558
238	204	570	467	606	610	604	628	668	620	628	600	562	610	594	642	605	603
338	206	528	520	620	693	718	723	662	718	740	658	638	620	715	1050	680	741
336	301	651	618	580	656	654	624	742	718	678	658	1098	642	994	606	542	776
334	302	648	626	552	674	648	605	645	683	580	629	757	546	634	584	580	620
332	303	602	508	550	584	683	660	706	661	727	631	632	590	625	658	653	632
321	305	603	663	655	635	662	648	638	614	656	642	618	612	591	492	579	578
323	401	553	472	575	558	600	520	610	626	587	567	768	627	650	520	680	649
325	402	572	592	502	504	548	621	680	460	472	550	505	434	550	505	552	509
327	403	614	586	633	618	665	675	682	708	705	654	511	527	562	481	608	538
317	404	535	418	556	603	582	628	581	583	670	573	638	702	630	619	677	653
315	405	649	576	720	610	682	632	673	695	632	652	651	505	722	913	518	662
313	406	567	417	522	620	667	630	673	696	655	605	542	886	702	609	411	630
311	501	745	704	790	866	922	876	847	890	810	828	414	494	556	415	552	486
413	503	530	656	300	400	604	490	374	520	604	498	565	391	731	781	366	567
411	502	550	584	604	486	648	510	510	502	492	543	685	710	648	620	612	655
415	504	645	602	422	628	550	389	389	397	489	501	685	488	689	889	580	666
417	505	658	550	450	521	582	472	472	364	406	497	590	483	750	738	436	599
452	506	608	518	403	514	528	420	420	415	420	472	854	730	653	385	502	625
432	602	750	661	475	517	720	514	514	508	430	565	623	477	838	607	538	617
434	603	672	740	594	592	678	473	473	495	411	570	660	760	753	552	520	649
436	604	638	754	568	448	630	610	610	587	420	585	764	702	602	498	638	641
438	605	675	638	416	653	694	475	475	386	423	537	492	483	710	382	445	502
421	601	654	710	484	620	722	487	487	538	385	565	370	469	702	678	606	565
355	304	658	720	745	708	654	666	666	774	740	703	740	786	652	628	704	702
454	507	660	656	456	581	592	524	524	458	428	542	581	498	671	390	489	526

註：桌面平均照度值不可少於500LUX；黑板平均照度值不可少於750LUX。

測量結果：會同衛生組長進行全校班級燈光檢測，檢測不符規定的教室煩請總務處改善。

護理師：**鍾孟凌**

事務組長：**凌田明**

校長：

衛生組長：**官惠萍**

總務主任：**吳勇龍**

大有國民小學 陳永發 校長

學務主任：**蔡佩宜**

